

Suoritustasoilmoitus

Nro. 15122015 N-B
FLAMRO VARIANT N-B

Päiväys: 30.10.2020
Tark.: 01
Sivu 1 / 1

Tuotetyypin yksilöivä tunnus

RA-15-0677

Käyttötarkoitus

Putkikaulus käytettäväksi osastoivissa seinissä ja palomuureissa

Valmistaja

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Järjestelmä suoritustason arviointia ja tarkastusta varten

Järjestelmä 1

Eurooppalainen arviointiasiakirja

ETAG 026-2

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-15/0677, annettu 29.10.2015

Suoritustasotodistus

0761-CPR-0487

Tekninen arviointilaitos

ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

Ilmoitettu laitos

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, tunnus 0761

Todettu suorituskyyky

Tärkeät ominaisuudet	Suorituskyyky	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio
Palotekninen käyttäytyminen	Metallinauha: Luokka A1 Palonestävä vahvike: Luokka E	EN 13501-1
Palonkestävyys	Riippuen putken materiaalista ja putken halkaisijasta ja toteutustavasta ja rakennuselementin tyypistä Enintään Luokka EI 240 U/C	EN 13501-2
Vaarallisten aineiden päästöt	Ei vaarallisia aineita	ETA-15/0677
Kestävyys ja tarkoitukseensojivuus	Käyttöluokka, tyyppi Y ₁	ETA-15/0677

Suoritustasoilmoituksessa määritetty tuotteen suorituskyyky vastaa ilmoitettua suorituskyykyä. Edellä nimetty valmistaja vastaa yksin suoritustasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.

Tämä suoritustasoilmoitus on nähtävissä verkko-osoitteessa www.svt.de.

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittavat:



Valtakirjalla Christian Meyer-Korte
Product Management Construction



Valtuutettuna Daniel Bernhardt
Technical Documentation Construction