

TUOTETIEDOT



PAROC XFS 003

Palokiinnike

Kiinnike palosuojaeristeelle PAROC FPS 17

Käytetään betonirakenteiden palosuojauksen asentamiseen. Lisäksi eristeen asennuksessa tulee käyttää PAROX XFW 009 -aluslevyä, jolla varmistetaan palosuojan kiinnipysyvyys.

Pakkaustyyppi Pahvilaatikko

MITAT	
Pituus	80 mm, 110 mm
Halkaisija	8 mm
Koko 8 x 80 mm soveltuu 20-30 mm levyille ja koko 8 x 110 mm: 40-60 mm levyille.	

Käsittely

ASENNUS

110 mm pituinen kiinnike soveltuu 40-60 mm paksun eristeen asennukseen ja 80 mm pituinen kiinnike 20-30 paksun eristeen asennukseen. Asennussyvyys vähintään 50 m. Menekki n. 12 kpl / m², vähintään 8 kpl / levy (600 x 1200 mm).

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Estemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.